



PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS LABORATORIAIS

Estação	Data da coleta	Amônia (mg/L)	Nitrito (mg/L)	Nitrato (mg/L)	N Total (mg/L)	Ortofosfato (mg/L)	Fosfato Total (mg/L)	P Total (mg/L)	STD	DBO
SOB 19	16/10/16	0,037	ND	0,243	ND	0,077	0,130	0,131	77	2,0
SOB 22	16/10/16	0,033	ND	0,257	ND	0,046	0,095	0,120	88	7,0
SOB 24	14/10/16	0,032	ND	0,257	1,78	0,039	0,082	0,123	82	< 1,0
SOB 25	14/10/16	0,031	ND	0,263	6,30	0,048	0,075	0,133	84	< 1,0
SOB 29	14/10/16	0,029	ND	0,279	16,42	0,041	0,074	0,131	144	< 1,0
ITA 01	14/10/16	0,029	ND	0,265	ND	0,039	0,074	0,125	71	< 1,0
ITA 04	13/10/16	0,027	ND	0,451	1,74	0,043	0,085	0,131	69	< 1,0
ITA 08	13/10/16	0,026	ND	0,341	1,85	0,038	0,075	0,121	78	< 1,0
ITA 10	13/10/16	0,026	ND	0,331	12,94	0,044	0,102	0,117	50	< 1,0
ITA 11	13/10/16	0,025	ND	0,397	5,46	0,043	0,105	0,130	58	< 1,0
MOX 02	13/10/16	0,051	ND	0,189	2,69	0,043	0,112	0,130	49	< 1,0
MOX 03	13/10/16	0,046	ND	0,188	6,66	0,054	0,133	0,199	57	5,0
MOX 04	12/10/16	0,043	ND	0,228	6,19	0,043	0,117	0,136	71	3,0
MOPI 09	12/10/16	0,035	ND	0,234	6,77	0,039	0,162	0,133	46	3,0
PA 02	10/10/16	0,034	ND	0,258	7,20	0,054	0,141	0,141	46	< 1,0
PAIV 01	10/10/16	0,034	ND	0,301	7,65	0,048	0,164	0,164	52	< 1,0
XIN 01	12/10/16	0,07	ND	ND	7,45	0,036	0,039	0,046	70	3,0
XIN 04	12/10/16	0,058	ND	ND	9,82	0,028	0,048	0,048	60	3,0
XIN 10	12/10/16	0,054	ND	ND	9,57	0,031	0,072	0,072	49	4,0
BSF 02	10/10/16	0,124	ND	ND	ND	0,023	0,169	0,169	52	< 1,0
BSF 06	9/10/16	0,113	ND	ND	6,37	0,015	0,172	0,172	67	1,0
BSF 11	9/10/16	0,099	ND	ND	ND	0,018	0,146	0,146	69	1,0
BSF 16	9/10/16	0,086	ND	ND	1,69	0,016	0,138	0,138	81	1,0
VR - CONAMA 357 - CL2		*	1	10	N.A.	N.A.	N.A.	**	500	< 5,0

VR - CONAMA 357 - CL2: Valores de referência segundo a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, para águas doces da classe 2. * Variável conforme o pH: 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. ** Variável conforme o ambiente: até 0,030 mg/L em ambientes lênticos; até 0,050 mg/L em ambientes intermediários e 0,1 mg/L em ambientes lóticos. N.D.: Não detectado. N.A.: Não aplicável.

N total: nitrogênio total, expresso em mg/L.

P total: fósforo total, expresso em mg/L.

STD: sólidos totais dissolvidos, expresso em mg/L.

DBO: Demanda bioquímica de oxigênio, expresso em mg/L O₂